



.....السادة

البريد الإلكتروني: info@Itrc.gov.jo

مشروع إنشاء المظلات المعدنية لمواقف التحميل والتزويد للركاب على معابر خطوط النقل العاملة في مركز لواء القطرانة

- 1- يرجى تحديد موعد لزيارة الموقع .
- الانتمسيق مع مندوب بلدية القطرانة السيد ماجد بني عطية موبايل رقم (079 503 5067)
- 2-هل المشروع معفي من الضريبة العامة والجمرك؟
المشروع غير معفي من الضريبة العامة والجمرك.
- 3-يرجى تزويدنا بقدرة تحمل التربة ومخطط يبين مناسيب الأرض الطبيعية ؟
أعماق الحفر حسب طبيعة كل موقع وكما وردت في وثائق العطاء (الشروط الإضافية).
- 4-يرجى تحديد سعر أساس لبراطيش الرخام الأردني؟
كما ورد في وثائق العطاء.
- 5-يرجى تزويدنا بتفصييلة تبين قياسات لشعار الهيئة
القياسات (40 سمX60سم) وحسب المواصفات الواردة في وثائق العطاء.
- 6-هل يتم جمع بند الأطاريق الخرسانية كون البند يستخدم عند الضرورة؟
كما ورد في وثائق العطاء.
- 7- نود إعلامكم بأن مواصفة سماكة التيوبات (3.2) ملم غير متوفرة في الأسواق والمتوفر هو 3ملم
تعتمد سماكة 3ملم .
- 8- الصاج (STEEL SHEET) هل هو مجلفن أو صاج أسود
الصاج (STEEL SHEET) غير مجلفن.
- 9-هل مطلوب دهان STEEL SHEET وصاج (4)ملم وصاج المقاعد وهل يتم احتسابه على البند (5/4)
كما ورد في وثائق العطاء.
- 10-نرجو التأكيد على كمية البند رقم (9) من صفحة (8)
كما ورد في وثائق العطاء.

تنويه

ورد خطأ في الاعلان الصادر عن هيئة تنظيم النقل العام في الاردن
المطباء المحلي رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢) الخاص بالنساء المصابات المصابة
لواقف التحصيل والتحويل للبركات على مسارات خطوط النقل العامة
في مركز لواء القطرانية

حيث ورد خطأ:
في حال تقديم تأمين الدخول بموجب شيك بنكي فيجب ان يكون هذا
الشيك مصدقا صادرا عن مصرف معتمد لدى البنك المركزي الاردني
وياسم معالي وزير الاضغال العامة والاسكان بالاضافة لوظيفته وان
يكون باسم الناقص كما هو وارد في شهادة التصديق ومثيلا عليه اسم
و/او رقم العطاء وبخلاف ذلك فلن يقبل الشيك وسيتم رفض العرض
المقدم معه.

والصواب هو:
٨- في حال تقديم تأمين الدخول بموجب شيك بنكي فيجب ان يكون
هذا الشيك مصدقا صادرا عن مصرف معتمد لدى البنك المركزي
الاردني وياسم مطوفاة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالاضافة
لوظيفته وان يكون باسم الناقص كما هو وارد في شهادة التصديق
ومثيلا عليه اسم و/او رقم العطاء وبخلاف ذلك فلن يقبل الشيك
وسيتم رفض العرض المقدم معه.

لنا اقتضى التنويه